

山西京玉发电有限责任公司文件

关于 2 号机组停运的报告

朔州市环境保护综合事务中心：

经网调许可，我公司 2 号机组于 2022 年 03 月 10 日 22 时 22 分打闸停机，脱硝系统于 2022 年 03 月 10 日 22 时 35 分退出运行，除尘系统于 2022 年 03 月 10 日 23 时 13 分退出运行，脱硫系统于 2022 年 03 月 11 日 00 时 27 分退出运行。

特此报告



主题词：机组 停运 报告

山西京玉发电有限责任公司

2022 年 3 月 11 日印发

山西京玉发电有限责任公司

关于 2 号机组启动的报告

朔州市环境保护综合事务中心：

经网调许可，我公司 2 号机组于 2022 年 03 月 31 日 05 时 11 分点火，2022 年 03 月 31 日 13 时 31 分并网，脱硝系统于 2022 年 03 月 31 日 11 时 38 分投入运行，除尘系统于 2022 年 03 月 31 日 11 时 03 分投入运行，脱硫系统于 2022 年 03 月 31 日 05 时 11 分投入运行。

特此报告



主题词：机组 启动 报告

山西京玉发电有限责任公司

2022 年 03 月 31 日印发
