



2021 年度自行监测报告

单位： 怀仁市中医院 (盖章) 报告日期： 2022 年 3 月 3 日

企业基本情况简述	<p>怀仁市中医院位于山西省朔州市怀仁市怀贤街 92 号,总建筑面积 16163 平方米,我单位属于中医医院,职工总数 180 人,床位数 200 张,门诊接待病人数 600 人/天。我单位产生的主要污染物为污水处理站产生的无组织废气;各科室产生的医疗废水和生活废水;各经营环节产生的医疗垃圾、生活垃圾及污水处理站产生的污泥。</p> <p>2012 年 11 月山西省气象科学研究所编制完成了《怀仁县中医医院改扩建项目环境影响评价报告书》;2012 年 12 月怀仁县环境保护局以怀环函【2012】416 号下发了“关于对《怀仁县中医院改扩建项目环境影响报告书》的批复”,以怀环函【2012】432 号下发“关于‘怀仁县中医医院改扩建工程项目污染物排放总量控制指标申请’的批复”。</p>	
主要污染物产生治理和处理情况	废气污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	污水处理站废气采用无组织排放,封闭、设置绿化带。
	废水污染防治措施、排放量、排放方式及排放口数量	医疗废水和生活污水“调节池-生物氧化-接触消毒”二级处理工艺,排至医院污水处理系统处理后排入市政污水管网; 特殊医疗污水在密封反应桶内添加氢氧化钠或者在密封桶内添加硫化钠除汞科室预处理后排至医院污水处理系统,再排入市政污水管网。
	噪声防治措施	选用低噪声设备; 将产噪设备置于室内; 设置防振基础; 四周建立绿化带; 病房、手术室设置隔音门窗、隔音玻璃。
	固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向	废医疗垃圾,用专用设备收集并暂存,污泥消毒、脱水后,山西弘运环保有限公司处理,产生量 483.3t/a, ; 生活垃圾,产生量 32.9t/a,暂存规定区间内,定期由环卫部门按日清运、填埋; 食堂餐饮垃圾产生量 27.4t/a,交由有资质单位进行回收处理。
自行监测方案	自行监测方案的制定、修订情况	自行监测方案制定后未修订。

的制定执行情况	企业按照自己制定并在环保部门备案的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因）	公司按照在环保部门备案的自测方案开展工作。
----------------	--	-----------------------

2021 年度自行监测报告

污染物类型	监测点位	监测项目	开展方式	监测频次	全年生产天数	全年应监测次数	全年实际监测次数	全年达标次数	全年超标次数
废气	污水处理站	氨气	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		硫化氢	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		氯气	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		甲烷	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		臭气浓度	手工	1次/季	350	4	4	4	0
废水	综合污水处理站总排口	pH值	手工	1次/12小时	350	700	4	4	0
		挥发酚	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		阴离子表面活性剂	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		总氰化物	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		石油类	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		动植物油	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		化学需氧量	手工	1次/周	350	50	50	50	0
		生化需氧量	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		悬浮物	手工	1次/周	350	50	50	50	0
		粪大肠菌群	手工	1次/月	350	12	12	12	0
		总汞	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		总镉	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		总铬	手工	1次/季	350	4	4	4	0
		总砷	手工	1次/季	350	4	4	4	0
总铅	手工	1次/季	350	4	4	4	0		
六价铬	手工	1次/季	350	4	4	4	0		
厂界噪声	院界四周	昼间噪声	手工	1次/季度	350	4	4	4	0
		夜间噪声	手工	1次/季度	350	4	4	4	0