

晋控电力山西国电王坪发电有限公司

晋控电力山西国电王坪发电有限公司 关于#1 机组停机的报告

朔州市生态环境局：

晋控电力山西国电王坪发电有限公司#1 机组于 2021 年 10 月 26 日 13: 20 由于发电机故障跳闸,脱硝系统于机组跳闸两小时后退出。

特此报告。

晋控电力山西国电王坪发电有限公司

2021 年 10 月 26 日



抄送：朔州市环境监控中心

晋控电力山西国电王坪发电有限公司

晋控电力山西国电王坪发电有限公司 关于#1 机组启动的报告

朔州市生态环境局：

晋控电力山西国电王坪发电有限公司#1 机组于 2021 年 10 月 27 日 01：45 排除故障，锅炉扬火，脱硫、除尘等环保设施在锅炉扬火前投入运行。2021 年 10 月 27 日 05：22 重新并网，脱硝设施在锅炉机组并网前投入运行。

特此报告。

晋控电力山西国电王坪发电有限公司

2021 年 10 月 27 日



抄送：朔州市环境监控中心
